

ZP.271.1.2019

Jawor, dnia 17 maja 2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Jaworze  
59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26  
tel. 0..76/729-01-00, 729-01-22, 28  
fax 0..76/729-01-80  
{3}

Wykonawcy w postępowaniu

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowę drogi powiatowej nr 2833D w Wierzchosławicach, km 0+000 - 3+543 [intensywne opady deszczu maj 2017]**”.

Zamawiający: Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowe w Jaworze, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:

### **Pytanie nr 1**

*Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o rozbiórkę istniejących słupków granitowych wskazanych w pkt.9 opisu technicznego. Prosimy podać ilość i wymiary słupków do przewiezienia do Zębowic.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Ilość słupków 12 szt o średnich wymiarach 1,50 x 0,16 x 0,16 m.

### **Pytanie nr 2**

*Prosimy o podanie rodzaju, typu, materiału dla rusztu kratowego do ścieku drogowego ujętego w poz. nr 14 przedmiaru robót.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Kraty ze stali ocynkowanej w klasie obciążenia D400, montaż do kostek np. za pomocą śrub.

### **Pytanie nr 3**

*Prosimy o podanie rodzaju i materiału oraz wytrzymałości geosiatki ujętej w poz. nr 9 przedmiaru robót.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Dokładne parametry siatki podane są na str. 21-22 specyfikacji technicznej.

STAROSTA  
*Aneta Kucharzyk*  
Aneta Kucharzyk