Jawor, dnia 18.06.2012 r.

Sprawozdanie
z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaworze w zakresie kontroli za okres od 19 kwietnia 2012 r. do 24 maja 2012 r.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:

1. Jerzy Radzio – przewodniczący
2. Jan Mieszała – z-ca przewodniczącego
3. Stanisław Witek – sekretarz
4. Jan Grygorcewicz – członek
5. Roman Sadowski – członek

Komisja odbyła w okresie sprawozdawczym 3 posiedzenia, z czego 2 dotyczyły przyjętego planu pracy na 2012 rok a jedno odbyło się na wniosek Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Radę Powiatu w dniu 26 kwietnia 2012 roku.

Kontrola w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie została przeprowadzona 19.04.2012 r. Zakres kontroli obejmował plan działania i finansowania szkoły, strukturę zatrudnienia nauczycieli w aspekcie awansu zawodowego oraz bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników i uczniów. Komisja przy pewnych małych uwagach pozytywnie zaopiniowała obszar podjętej przez siebie kontroli. Nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Kontrolę w „Pałacyku" w Muchowie Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 14 maja 2012 r. Zakres kontroli obejmował przychody oraz koszty utrzymania jednostki w 2011 r. Komisja pozytywnie oceniła działalność Dyrektora placówki. Nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Kontrolę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 24 maja 2012 r. Zakres kontroli obejmował przestrzeganie przepisów prawa budowlanego oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych użyteczności publicznej. Komisja sformułowała następujące uwagi i wnioski:
- brak protokołu badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów dla budynku magazynowego,
- brak dokumentacji przejęcia obiektu na potrzeby PCPR,
- brak protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych z 2009 r.
- brak załączników ws. opracowań technicznych dotyczących obiektu, dokumentacji technicznej dotyczącej remontów i adaptacji w książce obiektu budowlanego PCPR,
- w budynku magazynowym brak daty i nazwiska przy wpisie osoby upoważnionej.

Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Stanisław Witek
SWitek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jerzy Radzio